

Российская Федерация
Свердловская область
Городской округ Краснотурьинск
муниципальное автономное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 47
комбинированного вида»
624440, Свердловская область,
г. Краснотурьинск, ул. Клубная, 12,
телефон (34384) 3-02-79,
(34384) 3-02-80.
e-mail mbdou47@bk.ru
сайт <https://47kt.tvoysadik.ru>
от 22.10.2024 г. №218

Начальнику ОНД и ПР
ГО Краснотурьинск ГО Карпинск
Волчанского ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по
Свердловской области
И.А. Гринвальду

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№ 170/1 от 21.11.2021г.

В ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.11.2021г. № 170/1 сообщая, что по исполнению предписания муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 47 комбинированного вида» проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания.	п.4.3.12 СП 1.13130.2020	01.03.2023	Выполнено 10.01.2022
2	Не заменены в установленном порядке средства обеспечения	п.25 Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2023	Выполнено 01.10.2024

	пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.			
3	Не выполнены противопожарными двери электрощитовой и гладильного помещения Необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30)	п. 7.2.21 СП 252.1325800.2016	01.03.2023	Выполнено 10.01.2022 01.08.2023

Заведующий МАДОУ № 47



Н. А. Посохина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884165

Владелец Посохина Наталья Анатольевна

Действителен с 31.08.2024 по 31.08.2025